

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度水施第3号

工事等件名 安濃草生・平尾第1及び第2加圧ポンプ場送水ポンプ等更新工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
設計書 P31 仕様書	可搬式発電機（トレーラー付）について 型式等にて「オイル等が漏れた場合共通台内にとどめるものとする。」と記載がありますが、参考機器にて挙げられている「DCA-25LSK」にはオイルパンを内蔵しておりませんが、当該機器を採用してよろしいでしょうか。	図面番号 8/8 の参考図のとおりとします。
図面番号 8/8	可搬式発電機及び4輪トレーラー 参考図について 外径図寸法から読み取ると図面記載の機器は DCA-25LSKE-D2 と思われます。仕様書にて挙げられている参考機器は、「DCA-25LSK」ですが、どちらを正とすればよろしいでしょうか。	DCA-25LSKE-D2 を正とします。