

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度水一水施第1－2号

工事等件名 美杉上太郎生浄水場及び美杉小西浄水場耐震二次診断業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
設計書 P13～P17	動的解析は3次元または2次元解析のどちらでお考えでしょうか。	3次元解析を想定しています。
設計書 P19	各試験（はつり含む）は池外と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり解して差し支えありません。
設計書 P19	敷地周辺の擁壁などは対象外でしょうか。	対象外です。
設計書 P20	いずれの構造物も直接基礎でしょうか、それとも杭基礎でしょうか。杭基礎の場合は杭の評価は必要でしょうか。	直接基礎です。

設計書 P20	対象施設の構造図を提示していただけないでしょうか。	対象施設の構造図については、受注後に貸与します。
設計書 P21	<p>コア抜き調査を実施するうえで、対象施設はアスベスト含有調査済みでしょうか。</p> <p>またアスベスト含有調査が必要な場合は変更対象となりますでしょうか。</p>	<p>アスベスト含有については未調査です。</p> <p>協議の結果、アスベスト含有調査が必要な場合は変更対象とします。</p>