

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度建整道維補継第1号

工事等件名 白山芸濃線法面对策工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
工事費積算参考資料59項(単-26号)	法面工(植生マット)の仕様が肥料袋付の市場単価品になっておりますが、補強土植生のり枠の上に施工する事になり、改良土吹付枠の土壌硬度は30mm以上と大きく【道路土工切土工・斜面安定工指針】の植生工選定フロー(草本類藩種工等)によると、植生マット工は植生基材が封入されたものになっております。よって市場単価品では繁茂させることは困難と考えられるため、現地法面調査の結果によっては植生基材封入の植生マットに変更することは可能でしょうか、ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。	現地調査等により必要があると認められるときは適切な変更を行います。
設計書 44項(特記仕様書:建設発生土受入地の指定あり)	特記仕様書に記載されている建設発生土受入地(運搬距離 L=15.1km)について受入先の工事名及び場所についてご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。	建設発生土受入先の工事名は、本市発注工事の「令和6年度建整街補第4号半田久居線地盤改良工事」です。 場所につきましては、津市半田地内における、当該工事施工範囲内の尺目池付近としております。