

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度下施公補第1号

工事等件名 津北部第16処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事

---

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

| 設計図書等の<br>ページ箇所           | 質 問 内 容                                                              | 回 答                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 設計書<br>P27<br>図面番号<br>1/2 | 着脱装置（SUS 製）となっていますが、仕様書はFCとなっております。どちらが正解ですか。                        | 仕様書（FC）を正とします。                                                |
| 設計書<br>P32                | 仕様・動作環境 温度：-10～60℃<br>湿度：20～80%ですが、温度：0～50℃<br>湿度：30～85%でもよろしいでしょうか。 | 貴見のとおり解して差し支えありません。<br>ただし、設備機能の発揮にあたり、それを阻害又は支障をきたさないこととします。 |
| 設計書<br>P32                | 付属品の中にSDカード（2G）になっていますが、（1G）でもよろしいでしょうか。                             | 仕様書のとおりです。                                                    |