

## 質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度営消総継第37号  
工事等件名 津市中消防署西分署電気設備工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計図 E02 E38	燃料小出槽の材質が下記のように 異なります。 E02：ステンレス製 E38：SS製 燃料小出槽及び燃料油庫（パッケ ージ）の材質をご指示ください。	燃料小出槽及び燃料油庫の材質はSS 製とします。
設計図 E38	「外面にはさび止めのための措置 を講じる」とは、耐塩塗装仕様と捉 えてよろしいですか。	発電機の固定金具及びボルト、ナツ ト類はステンレス製を使用することと し、塗装仕様については、メーカー標 準塗装とします。
設計図 E06	燃料設備～発電機間の信号（小出 槽油面低下等）は不要としてよろし いですか。必要な場合は内容をご指 示ください。	貴見のとおり解して差し支えありま せん。
設計図 E02	「電動ポンプ水没防止カバー」と はポンプエアシェルターを指すので しょうか。ポンプエアシェルターで はないカバーを指す場合は、参考図 等の仕様についてわかるものをいた だきたいです。 またポンプエアシェルターを指す 場合は、給油口ボックスにポンプを 収納することができないため、水没 防止カバーは除外としてよろしいで すか。	電動ポンプ水没防止カバーについ ては、不要とします。