

質問に対する回答書

(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和6年度 営教施補第41号
工事等件名 津市立東観中学校長寿命化改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 50P	工事費内訳書 50 外構 改修 細目別内訳に記載の ある【フェンス キュービック周辺 H1,800 基礎共】の仕様及び配置平面等詳細 図をご指示ください。	フェンスの仕様については、株式会 社ニッケンフェンスアンドメタル ネ ットフェンス KAB-180 同等品程度 とします。配置については、キュービ ック周囲の既存ネットフェンスの一辺 を撤去し、コの字型に付け足すことと します。その他詳細は、別途協議とし ます。
図面番号 M-04	図面番号 M-04 屋外排水接続箇所で既設 150A ヒ ューム管と塩ビ配管 VU150A を接続 指示と有りますが具体的な施工方法 の指示を頂けないでしょうか。	接続箇所のヒューム管を切断撤去の 上で、変換ソケット及びやりとり継手 を使用する接続とします。