

質問に対する回答書

(施工計画に関する質問に対する回答)

工事等番号 令和7年度営事推継第8号

工事等件名 津市モーターボート競走場スタンド棟吸収冷温水機等改修工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
	場内に仮設トイレの設置は可能ですか（水洗トイレ設置時の汚水放流が可能ですか）	仮設トイレ設置は可能です。水洗トイレの汚水放流については、協議とします。
	冬季及び夏季のピーク時において発生器は何台稼働していますか	冬季及び夏季ともにピーク時は3台稼働しています。
	令和7年から2年の工事期間ですが、工期短縮は可能ですか	工期短縮は可能ですが、詳細については、協議とします。
	事前にレース開催予定表を受領することは可能ですか	ボートレース津の公式HPにて令和7年9月までの開催日程を掲載していますので、ご確認ください。令和7年10月以降の開催予定の提示については、工事契約締結後、協議とします。
	冷暖切替時期を教えてください	例年、5月上旬と11月中旬を切替時期としています。